

ES prohlášení o shodě



Výrobce a místo výroby:

MATEICIUC a.s.,
Ke Koupališti 370/15, 742 35 ODRY
IČO 60792825

Výrobek:

Ochranné trubky z PE-HD, s příměsí retardérů hoření, typ PYROSTOP, d (32x2,7) mm, d (32x3) mm, d (37x3) mm, d (40x3) mm, d (40x3,5) mm, d (40x3,7) mm, spojované mechanickými spojkami z polypropylenu, určené na ochranu elektroinstalačních a sdělovacích kabelů.

Popis výrobku:

Jednotěnné ochranné trubky PYROSTOP jsou určeny pro mechanickou ochranu elektroinstalačních, optických a koaxiálních kabelů, uložených ve výkopech a kabelovodech.

Výrobek je ve shodě s:

- ČSN EN 61386-24 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi
- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006
- NV 17/2003 Sb. v platném znění


Certifikační zkoušky typu výrobku provedl:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s. Zlín, Česká republika
Certifikační orgán pro výrobky č. 3020
Posouzení je uvedeno v CERTIFIKÁTU č. 060382 V/c
a závěrečném protokolu č. 373500417/2015

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 11.

Toto ES prohlášení o shodě ruší všechna předešlá prohlášení, vydaná k těmto typům výrobků.

V Odrách dne 26. 10. 2015



Ing. Roman Buryjan
Předseda představenstva